



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел./факс: 8(8212) 28-59-34, e-mail- ogpnrk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169901, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26, тел/факс: 8 (8251) 3-02-30, e-mail: vorkuta-gpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 11 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа №12» г. Воркуты

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Молодцова Ильи Яковлевича от «01» февраля 2021 г. № 11, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «11» февраля 2021 г. по 13 час. 00 мин. «11» февраля 2021 г., с 10 час. 00 мин. «15» февраля 2021 г. по 12 час. 00 мин. «15» февраля 2021 г., с 15 час. 00 мин. 18 февраля 2021 г. по 16 час. 00 мин. 18 февраля 2021г., с 14 час. 00 мин. 25 февраля 2021 г. по 15 час. 00 мин. 25 февраля 2021 г. проведена плановая, выездная проверка,

старшим инспектором отдела НДПР г. Воркуты капитаном внутренней службы Костицыной Мариной Владимировной;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

на объекте защиты по адресу: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» г. Воркуты, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Возейская, д. 8

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором Гончар Алиетой Алимовной, заместителем директора Вороновой Юлией Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) – лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Высота горизонтального участка пути эвакуации на выходе №2 на 1-ом этаже из лестничной клетки наружу составляет менее 1,9 м. Фактическая высота выхода 1,7 м.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прим. 2 п. 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; прим. 2 п. 4.2 СНиП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.6 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	16.08.2021	
---	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР г. Воркуты УНДиПР

ГУ МЧС России по Республике Коми

Костицына М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 25 » февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

✓ директор Тенгар А.А.

(подпись)

« 25 » февраля 20 21 г.

(должность, фамилия, инициалы)